

Cim 1060N

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE CON ATTACCO MANOMETRO - SERIE MINI - NICHELATO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.


Pressione Nominale: PN 15 Campo regolazione: 1 ÷ 4 bar Temperatura di esercizio: 0 ÷ 80°C

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

Δρ [psi] [c.a.] 150 | 100000 1,5 | 10000 1,5 | 10000 1 Q [l/min.]

1 l/min = 0,06 m3/h 1 m3/h = 16,67 l/min 1 bar = 10.000 mm c.a. 1 psi = 690 mm c.a.

DIAGRAMMA PRESSIONE



Note: 1 bar = 14,5 psi 1 bar = 14,5 lbf/in2 °C = 5/9 x (°F-32) °F = 32 + (9/5 x °C)




DISEGNO TECNICO E TABELLA

DN	3/8"	1/2"	3/4"
Grms.	440	360	370
А	60	60	60
В	112	112	113
CH	26	26	31

Filettatura: ISO 228

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ideal flow rates				
DN	3/8"	1/2"	3/4"	
Flow (I/min)	8÷12	10÷14	12÷16	
Flow (m3/h)	0,5÷0,7	0,6÷0,8	0,7÷0,8	

Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018. Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

Sostanza: PiomboCAS:7439-92-1EC:231-100-4

Lista:SVHC

· Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

CERTIFICAZIONI









