# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## DoP N° QP0717 - 2026

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

CIM 116GLD - VALVOLA A SFERA CON RACCORDO A GIRELLO PER MISURATORI GAS NATURALE - MANIGLIA SICUREZZA/MOROSITA'

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:**

116GLD3/4X1.1/4 - 116GLD1X1.1/4 -

**3. Destinazione d'uso od usi del prodotto da costruzione:**

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a gas negli edifici.

**4. Fabbricante:**

Cimberio S.p.A.
Via Torchio, 57
29017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
ITALY

**5. Se applicabile, nome ed indirizzo del mandatario autorizzato:**

Non applicabile

**6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 3

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

-

**8. Prestazioni dichiarate:**

| Caratteristica: | Prestazione: | Standard: |
|---|---|---|
| **Tolleranze dimensionali** | **Pass** | **EN331** |
| **Classe di temperatura** | **-20÷60°C** | **EN331** |
| **Classe di pressione** | **MOP 5** | **EN331** |
| **Tasso di perdita** | **Pass** | **EN331** |
| **Portata** | **Pass** | **EN331** |
| **Coppia di manovra** | **Pass** | **EN331** |
| **Resistenza a flessione e torsione** | **Pass** | **EN331** |
| **Durabilità** | **Pass** | **EN331** |
| **Tenuta angolare** | **Pass** | **EN331** |
| **Resistenza fermi** | **Pass** | **EN331** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**9. Le prestazioni dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8**

**10. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita' esclusiva del fabbricante di cui al punto 4**

San Maurizio d'Opaglio, 31 ottobre 2026

Cimberio S.p.A

N° QP0717 emissione: 16/10/2019 Rev: 0