

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N° QP0710 - 2025

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

CIM 117G - MENSOLA PER MISURATORE mm 110 CON PRESA DI PRESS. E VALVOLA A SFERA - NORMA UNI 7129 - SERIE T12G

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:**

117G3/4X1.1/4 - 117G1X1.1/4 - QP07102155

**3. Destinazione d'uso od usi del prodotto da costruzione:**

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a gas negli edifici.

**4. Fabbricante:**

Cimberio S.p.A.  
Via Torchio, 57  
29017 San Maurizio d'Opaglio (NO)  
ITALY

**5. Se applicabile, nome ed indirizzo del mandatario autorizzato:**

Non applicabile

**6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 3

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

**8. Prestazioni dichiarate:**

Caratteristica:	Prestazione:	Standard:
Tolleranze dimensionali	Pass	EN331
Classe di temperatura	-20÷60°C	EN331
Classe di pressione	MOP 5	EN331
Tasso di perdita	Pass	EN331
Portata	Pass	EN331
Coppia di manovra	Pass	EN331
Resistenza a flessione e torsione	Pass	EN331
Durabilità	Pass	EN331
Tenuta angolare	Pass	EN331
Resistenza fermi	Pass	EN331

**9. Le prestazioni dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8**

**10. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4**

San Maurizio d'Opaglio, 26 dicembre 2025

Cimberio S.p.A



IMR 562637



FM 01820



EMS 551553



OHS 551552



ENMS 577357



n.727